

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «а» тел./факс 217-44-08)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 тел./факс 228-53-71 E-mail: oogn\_ugpn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: [tond-s.log@mail.ru](mailto:tond-s.log@mail.ru))

г. Богданович

(место составления акта)

«31» Марта 2016 г.

(дата составления акта)

«10» час. «00» мин.

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 33

По адресу/адресам: г. Богданович, ул. Яблонева, д. № 88.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Свалова Е.С. № 33 от «03» Марта 2016 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 2 «Радуга Детства» (ОГРН 1146633001316, ИНН 6633022789).

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«15» Марта 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

«31» Марта 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 4 часа / мин.

(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 25 апреля 2012 № 390; Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Второй экземпляр распоряжения вручен лично под роспись заведующему МДОУ ЦРРД № 2 «Радуга детства» Кривцова Е.В. 03.03.2016 года.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор отдела надзорной деятельности ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, капитан внутренней службы Бунаков Р.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ ЦРРД № 2 «Радуга детства» Кривцова Е.В. заведующая хозяйством Крамарева Т.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены   | Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения |
|-------|---|--|--|
| 1.    | 2.  | 3.   | 4.   |
| 1     | Для помещений производственного, складского и технического назначения, расположенных в здании дошкольного учреждения, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые надлежит обозначать на дверях данных помещений. | Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390).<br><b>П. 20</b> Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | Заведующая МДОУ ЦРРД № 2 «Радуга детства» Кривцова Е.В.                |
| 2     | Двери помещения кастаньянши и кладовой изо, расположенных на третьем этаже здания, не выполнены с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).  | Основание: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 87-88 таблицы 21-25. ст. 151. СНИП 21-01-97 п. 7.4; п. 5.14* п. 5.21* Таблицы 1,2,3. СНИП 2.08.02-89 п. 1.55; п. 1.82. СНИП 31-03-2001 п. 7.3. Свод Правил 2.13130.2009 п. 6.8.19   | Заведующая МДОУ ЦРРД № 2 «Радуга детства» Кривцова Е.В.                |

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

Заведующая МДОУ ЦРРД № 2 «Радуга детства» Кривцова Е.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- Копии удостоверений о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума (руководителя организации и ответственных лиц за пожарную безопасность на объекте). Протокол № 16 от 10.04.2015 года о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума сотрудников учреждения.

2. Приказы № 9/о и 9/1/о от 12.01.2016 года «Приказ о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность».
3. Декларация пожарной безопасности № 65707000-00150-0405 от 26.01.2015 г.
4. Приказ № 70/0 от 02.11.2015 года «О противопожарном режиме».
5. Договор на техническое обслуживание АПС № 868.
6. Исполнительная документация на установку АПС.
7. Акт проверки работы установки АПС от 15.03.2016 года.
8. Договор № 891/ТО «На техническое обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг».
9. Исполнительная документация на систему ПАК «Стрелец-Мониторинг» от 02.03.2015 г.
10. Акт проверки работоспособности системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» от 15.03.2016 года.
11. Договор № 108 «На техническое обслуживание системы дымоудаления».
12. Акт проверки системы дымоудаления 09.03.2016 г.
13. АКТ проверки на водоотдачу пожарных кранов от 23.03.2016 г.
14. Акт проверки аварийного освещения от 12.01.2016 г.
15. Акт проверки эвакуационных выходов от 12.01.2016 г.
16. Заключение по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений, зданий и класса зоны по ПУЭ от 20.06.2015 года.
17. Документы о проведении практической тренировки по эвакуации от 24.04.2015 г.
18. Акт перекачки рукавов у пожарных кранов на новую скатку от 12.01.2016 г.
19. Акт проверки на водоотдачу пожарных кранов от 07.04.2015 года.
20. Протокол испытания наружных пожарных лестниц от 08.04.2015 года.
21. Акт проверки наружной лестницы от 23.03.2016 г.
22. Исполнительная документация на систему дымоудаления.
23. акт проверки работоспособности противопожарных дверей и люков от 12.01.2016 г.
24. Протокол № 6 от 10.03.2016 г. по пожарно-техническому минимуму.
25. Документы о проведении тренировки по эвакуации от 01.03.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области,  
капитан внутренней службы Бунаков Р.В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МДОУ ЦРРД № 2 «Радуга детства» Кривцова Е.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, и иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«31» Марта 2016 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.