

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Радуга Детства»»

*Инструкция № 21  
по пожарной безопасности*

*ИОТ – 21 - 2014*

Богданович, 2014

**СОГЛАСОВАНО:**

Председатель профсоюзного  
комитета

\_\_\_\_\_ / Т.Н. Крамарева

Протокол № \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

директор МДОУ «ЦРР № 2  
«Радуга Детства»

Е.В. Кривцова

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.



**Инструкция  
по пожарной безопасности  
ИОТ – 21 - 2014**

**1. Общие требования**

- 1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования безопасности для дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ0103 (далее – Правила).
- 1.2. Согласно действующему законодательству ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет директор ДОО.
- 1.3. Директор ДОО обязан:
  - 1.3.1. организовать изучение и выполнение Правил сотрудниками ДОО;
  - 1.3.2. организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;
  - 1.3.3. периодически проверять состояние пожарной безопасности в спальнях, игровых комнатах и подсобных помещениях ДОО, наличие и исправность средств связи, пожарной сигнализации и технических средств борьбы с пожарами;
  - 1.3.4. установить в помещениях ДОО строгий противопожарный режим (определить места хранения технической документации, установить порядок осмотра, закрытия групповых и спальнях комнат, подсобных помещений после окончания работы), постоянно контролировать его строжайшее соблюдение работниками;
  - 1.3.5. следить за исправностью электроприборов, электроустановок, технического оборудования, отопления, вентиляции и принимать немедленно меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;
  - 1.3.6. назначить приказом ответственного за пожарную безопасность по ДОО.
- 1.4. Каждый работник ДОО обязан четко знать, строго соблюдать и выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к пожару или загоранию.
- 1.5. Лица, виновные в нарушении Правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.
- 1.6. Первичный (вводный) противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь принимаемые на работу сотрудники на вводном инструктаже по охране труда.

Повторный инструктаж проводится на рабочем месте заместителем директора и заведующим хозяйством. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

## 2. Основные требования пожарной безопасности

- 2.1. Содержание территории:
- 2.1.1. Территория образовательной организации должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, сухих веток, бумаги и т. п.
- 2.1.2. Ко всем входам в здание должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию и пожарным водосточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
- Разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, стоянку автотранспорта.
- 2.1.3. О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта, препятствующего проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомить пожарную охрану.
- 2.1.4. Категорически запрещается разведение костров вблизи здания.
- 2.2. Содержание здания и помещений:
- 2.2.1. Групповые, спальные, служебные, складские и вспомогательные помещения здания должны своевременно убираться и содержаться в чистоте.
- 2.2.2. Проходы, выходы, тамбуры, коридоры должны быть свободными. Двери эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода из здания.
- 2.2.3. Двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах, а также устройства для самозакрывания, которые всегда должны быть в исправном состоянии.
- 2.2.4. При пересечении противопожарных преград (стен, перегородок, зон, поясов) различными коммуникациями зазоры и конструкции преград должны быть наглухо заделаны негорючими материалами на всю толщину.
- 2.2.5. Запрещается производить перепланировку помещений без проекта, согласованного с пожарной охраной.
- 2.2.6. В производственных зданиях 1, 2, 3-й степени огнестойкости не допускается устраивать антресоли, перегородки, бытовки, кладовые и конторские помещения из горючих материалов.
- 2.2.7. В здании ДОО запрещается:
- устанавливать на путях эвакуации мебель, оборудование, сейфы и др.;
  - оставлять после окончания работы включенные электрические приборы;
  - обивать стены служебных кабинетов горючими тканями;
  - производить отделку стен эвакуационных путей сгораемыми материалами;
  - отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и любым способом с применением открытого огня;
  - применять в кабинетах и групповых комнатах со сгораемым покрытием полов сгораемые и сетчатые урны.
- 2.2.8. Курение допускается только в специально отведенных местах.
- 2.2.9. Запрещается применение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря не по назначению.
- 2.2.10. На местах установки первичных средств пожаротушения и связи, а также взрыво- и пожароопасных участков должны быть вывешены знаки по ГОСТ 12.4.02676 ССБТ “Цвета сигнальные и знаки безопасности”.
- 2.2.11. В помещениях и групповых, спальнях комнатах запрещается проводить огневые работы во время нахождения детей и работников в здании ДОО.
- 2.3. Электроустановки:
- 2.3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в образовательной организации, должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил техники безопасности при эксплуатации



- электроустановок потребителей и Правил эксплуатации электроустановок потребителей.
- 2.3.2. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).
- 2.3.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:
- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или при наличии неисправностей, могущих привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
  - пользоваться поврежденными розетками, выключателями, другими электроустановочными изделиями;
  - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
  - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;
  - оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.;
  - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
- 2.3.4. Световые указатели “Вход” должны быть исправны и постоянно включены.
- 2.3.5. Не разрешается эксплуатация электропечей, электрокаминов, не оборудованных терморегулятором.
- 2.4. Содержание сетей противопожарного водоснабжения:
- 2.4.1. Сети противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверку их работоспособности следует осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью).
- 2.4.2. Пожарные гидранты должны быть исправны, а в зимнее время утеплены и очищены от снега и льда.
- 2.4.3. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом районное подразделение пожарной охраны.
- 2.4.4. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами, а пожарный рукав – присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в шесть месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.
- 2.4.5. Административные, складские и вспомогательные помещения должны быть обеспечены средствами тушения пожара и связи (пожарная сигнализация, телефон) для немедленного вызова пожарной помощи в случае возникновения пожара.
- 2.4.6. Для указания местонахождения средств пожаротушения, связи и сигнализации надлежит применять указательные знаки по ГОСТ 12.4.02676. Знаки следует размещать на видном месте на высоте 2–2,5 м при установке их как внутри, так и вне помещений.
- 2.4.7. Средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны быть окрашены в цвета в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.02676.

2.4.8. Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей необходимо поддерживать в соответствии с указаниями инструкций предприятий - изготовителей, действующих нормативно-технических документов, а также следующими требованиями:

- не допускается хранить и применять огнетушители с зарядом, включающим в себя галоидоуглеводородные соединения, в непроветриваемых помещениях площадью менее 15 м<sup>2</sup>;

- запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации людей из защищаемых помещений, кроме случаев размещения их в нишах;

- огнетушители разрешается размещать на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее открывании;

- конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для размещения огнетушителей должны быть такими, чтобы можно было визуально определить тип хранящегося в них огнетушителя.

2.4.9. Огнетушитель следует устанавливать так, чтобы инструктивная надпись на его корпусе была расположена удобно для изучения.

2.4.10. Использование пожарной техники для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с обучением пожарных формирований и пожаротушением, категорически запрещается.

### **3. Порядок совместных действий директора ДОО и пожарной охраны при ликвидации пожара**

3.1. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону **01** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, места возгорания (возникновения) пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять все возможные меры по эвакуации детей и работников ДОО и приступить к тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

3.2. Директор ДОО, прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- в случае угрозы жизни воспитанников и сотрудников немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме тех, которые связаны с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;

- взять на себя общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда машин к очагу пожара.



3.3. По прибытии пожарного подразделения директор ДОО обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, принятых мерах и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

#### 4. Специальные требования

- 4.1. Здание ДОО перед началом учебного года должны быть приняты комиссией управления образованием с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.
- 4.2. В групповых и спальнях комнатах следует размещать только необходимые для обеспечения учебно-воспитательного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.
- 4.3. Число кроватей (в спальнях помещениях) и столов (другой мебели) в игровых помещениях и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.
- 4.4. С воспитанниками следует организовать занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.
- 4.5. По окончании занятий все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

С инструкцией ознакомлены:

_____	_____	« ____ » _____	20__ г.
Ф.И.О. работника	подпись		
_____	_____	« ____ » _____	20__ г.
Ф.И.О. работника	подпись		
_____	_____	« ____ » _____	20__ г.
Ф.И.О. работника	подпись		
_____	_____	« ____ » _____	20__ г.
Ф.И.О. работника	подпись		
_____	_____	« ____ » _____	20__ г.
Ф.И.О. работника	подпись		
_____	_____	« ____ » _____	20__ г.
Ф.И.О. работника	подпись		
_____	_____	« ____ » _____	20__ г.
Ф.И.О. работника	подпись		
_____	_____	« ____ » _____	20__ г.
Ф.И.О. работника	подпись		
_____	_____	« ____ » _____	20__ г.
Ф.И.О. работника	подпись		