

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Радуга Детства»

ПРИКАЗ № 9/2/о

12.01.2016 г.

г. Богданович

**О ежедневном контроле за эксплуатацией пожарной сигнализации**

На основании письма Главного управления МЧС России по Свердловской области от 17.05.2013г. № 664-14-5 и "Методики проведения мониторинга состояния комплексной безопасности объектов системы социальной защиты населения, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей, а также общеобразовательных учреждений";

В целях обеспечения безопасной жизнедеятельности воспитанников и сотрудников при организации воспитательно - образовательного процесса,-

**Приказываю:**

1. Назначить ответственным за эксплуатацию пожарной сигнализации Крамареву Татьяну Николаевну, заведующего хозяйством МДОУ «ЦРР № 2 «Радуга Детства».
2. Крамаревой Т.Н., ответственному за эксплуатацию пожарной сигнализации, сторожам МДОУ «ЦРР № 2 «Радуга Детства» Пахтину Н.А., Свалову И.Н. ежедневно проводить проверку сигнализации путем осмотра линии блокировки, целостности пожарных извещателей, коробок, аппаратов и т.п. с отметкой:
  - завхоз в журнале осмотра,
  - сторож в журнале дежурства
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор  
МДОУ «ЦРР № 2 «Радуга Детства»

С приказом «Центра развития ребенка – детский сад № 2 «Радуга Детства»



Кривцова Е.В.

Крамарева

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Радуга Детства»

ПРИКАЗ № 30/1/о

01.03.2016 г.

г. Богданович

**О ежедневном контроле за эксплуатацией пожарной сигнализации**

На основании письма Главного управления МЧС России по Свердловской области от 17.05.2013г. № 664-14-5 и "Методики проведения мониторинга состояния комплексной безопасности объектов системы социальной защиты населения, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей, а также общеобразовательных учреждений";

В целях обеспечения безопасной жизнедеятельности воспитанников и сотрудников при организации воспитательно - образовательного процесса,-

**Приказываю:**

1. Назначить ответственным за эксплуатацию пожарной сигнализации Крамареву Татьяну Николаевну, заведующего хозяйством МДОУ «ЦРР № 2 «Радуга Детства».
2. Крамаревой Т.Н., ответственному за эксплуатацию пожарной сигнализации, сторожам МДОУ «ЦРР № 2 «Радуга Детства» Пахтину Н.А., Щипачеву В.Н. ежедневно проводить проверку сигнализации путем осмотра линии блокировки, целостности пожарных извещателей, коробок, аппаратов и т.п. с отметкой:
  - завхоз в журнале осмотра,
  - сторож в журнале дежурства
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор  
МДОУ «ЦРР № 2 «Радуга Детства»

Кривцова Е.В.

