

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «а» тел./факс 217-44-08)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 тел./факс 228-53-71 E-mail: oogpn_uogpn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности ГО Сухой Лог, ГО Богданович
(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)

(наименование органа государственного надзора)

Предписание № 35

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 2 «Радуга Детства».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

в лице директора Брылиной Валерии Валерьяновны.

(физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения ВРИО главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Прокин М.А. от 10.03.2021 года, № 35, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

«18» Марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.
«12» Апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

проведена плановая, выездная проверка Старшим инспектором ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Бунаковым Р.В. на объекте защиты: территории здания и помещений дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Яблонева, д. № 88.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Вами

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Двери эвакуационных выходов, ведущие из помещения приемной в закрытую лестничную клетку, групповых ячеек старшей речевой, подготовительной речевой, старшей и подготовительная № 1 на лестничную клетку выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, ст.89 часть 1 и 2. СП.1.13130.2020 п. 5.2.3. Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек и поэтажные коридоры и на	01.02.2022 г.	

		лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15).		
2	Складское помещение хозяйственной кладовой, расположенное на третьем этаже здания (по техническому паспорту БТИ помещение №169), отверстия в противопожарной перегородке первого типа при прохождении вентиляционных каналов оборудовать устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре, которое должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 6 и 8. СП. 4.13130.2013 изм. Приложение № 1. п. 5.2.6. п. 5.1.2.	01.02.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитан
внутренней службы Бунаков Р.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» Апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«12» Апреля 2021 г.

Директор МДОУ ЦРРД № 2 «Радуга
детства» Брылина Валерия Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Брылина Валерия Валерьяновна

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022