



СУХОЛОЖСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»

АЗЕМПЛА
СРО ВДПО

ДОГОВОР № 119 /ТО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

г. Сухой Лог

1209.202-9

МДОУ "ЦРР № 2 "РАДУГА ДЕТСТВА", именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Брылиной В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны и Сухоложское районное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (СРО ВДПО), в лице председателя совета Корнеевой А.А., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает, а ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает услуги и работы:

Техническое обслуживание и обеспечение работоспособности оборудования, позволяющего осуществлять дублирование сигнала «ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА» без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, «Стрелец-Мониторинг», установленного на объекте.

2. АДРЕС ОБЪЕКТА И ОБОРУДОВАНИЕ

2.1. Объект ЗАКАЗЧИКА находится по адресу: 623530, Свердловская обл, Богдановичский р-н, Богданович г, Яблонева ул. дом № 88.

2.2. Закупка осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. На объекте установлено оборудование: ОС «Стрелец-Мониторинг» СМ470 - 1 шт.

2.4. Пультовая станция сбора РСПИ «Стрелец-Мониторинг» (ПАК) находится в 117 ПСЧ 59 ОПС ФПС ГПС МЧС России по Свердловской области, по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б, ПАК в круглосуточном непрерывном режиме проводит обработку сигналов с объектов, исключает объекты, на которых проводятся регламентные или ремонтные работы, осуществляет перезапрос состояния сигнализации и др. с целью повышения достоверности сигналов тревог и сокращения ложных вызовов.

2.5. Телефон дежурного дисп. ПЧ: 8 (34373) 3-10-85 или 01, с сотового телефона 101.

3. РЕГЛАМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Состав технического обслуживания работ включает в себя:

- **техническое обслуживание (ТО) в объеме и периодичности:**

Вид ТО	Вид работ	Объем обслуживания	Периодичность обслуживания
Регламентное	Регламент №1	Регламент №1. Проверка канала связи и оповещения с объекта	1 раз в месяц
Неплановое	Регламент №2	Проверка работоспособности объектовой (внутренней) пожарной сигнализации (ПС), тестирование, подключение к ПАК «Стрелец-мониторинг»	Неплановое обслуживание проводится при поступлении с объекта двух и более ложных тревог в течение 15 дней и оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно, при отключении канала связи более 14 дней.