



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР

ГУ МЧС России по Свердловской области.

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б

8(343)73-4-27-30 электронная почта ond-s.log@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-25-2022/0019(1)

(форма издается вместе с решением о применении административного наказания)

форма вводится в эксплуатацию с 01.01.2022 г.

вручается: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 2 «Радуга Детства»

(указывается контрольный номер в отношении которого проводится мероприятие (надзор) мероприятие)

Во исполнение решения *Главного государственного инспектора городского округа Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Прокина М.А. № 66-25-2022/0019рс от 06 мая 2022 г.* в период с «12» мая 2022 г. по «25» мая 2022 г. инспектором ОНДиПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Худяковой А. С. проведена выездная плановая проверка в отношении *Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 2 «Радуга Детства»* по адресу: 623530, Свердловская область, город Богданович, улица Яблонева, д. 88, в следующие сроки:

с «12» мая 2022 г., 10 час.00 мин. по «24» мая 2022 г., 14 час.30мин.,

в ходе которого присутствовал законный представитель контролируемого лица Директор Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 2 «Радуга Детства» Брылина Валерия Валерьевна

(должности, фамилия, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Дверь эвакуационного выхода из групповой ячейки первой младшей группы №1 на лестничную клетку выполнить противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 15.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 часть 4, ст.89 часть 1 и 2, СП 1.13130.2020 п. 5.2.3	01.05.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор ОНДиПР
ГО Сухой Лог ГО Богданович
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
лейтенант внутренней службы
Худякова Анастасия Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Директор МДОУ ЦРР №2 «Радуга детства»
Брылина Валерия Валерьяновна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

"24" мая 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575933

Владелец Брылина Валерия Валерьяновна

Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023